



Hiermit bestätigen wir, dass für das

Wärmenetz der Neubauten in der Schottener Straße in Laubach

ein Primärenergiefaktor der Wärmeversorgung nach
Kapitel 3,3 der FW 309 - Teil 1, Formel 2 für geplante Netze
(auf Basis Primärenergiefaktor für Verdrängungsmix = 2,8) von

$$f_{P,FW} = 0,70$$

durch einen vereidigten Sachverständigen bescheinigt wird.

Die Bescheinigung ist 7 Jahre gültig bis zum 22.01.2026